



Oggetto: Realizzazione Polo Tecnologico - Cittadella della Calzatura.

## CHIARIMENTI

In merito a segnalazioni pervenute, tendenti a chiarire quanto previsto nel bando di gara si fa presente quanto segue.

### **Punto 8.2 del bando**

Viene previsto che dal mandato di ATI, Consorzio o GEIE dovrà risultare la percentuale dei lavori che ciascun componente eseguirà, corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento secondo quanto indicato nella domanda di partecipazione.

Tale indicazione deve essere specificata nella dichiarazione di cui all' allegato A e B del disciplinare di gara anche se tali modelli non contengono uno spazio specifico.

Per quanto riguarda l'istanza di partecipazione il bando prevede al punto 4.1 che può essere resa sull'apposito modulo o può essere predisposta autonomamente dal concorrente secondo quanto indicato al punto stesso.

Per quanto attiene ai parametri qualitativi dell'offerta occorre ricordare che il bando di gara è basato su un progetto esecutivo rispetto al quale sono ammesse varianti esclusivamente per le migliorie indicate nel bando stesso.

Non sono ammesse, pertanto, varianti al di fuori di quanto indicato che modificano il progetto.

### **Miglioramento strutturale art. 14.3 lett. e)**

Le migliorie consentite si devono riferire esclusivamente all'adeguamento del progetto esecutivo delle strutture alle nuove norme tecniche sulle costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 e s.m.i.

### **Miglioramento delle finiture art. 14.3 lett. c)**

Anche per le finiture le migliorie ammesse devono rispettare le caratteristiche del progetto. Ad esempio la parete ventilata non può essere sostituita ma deve essere mantenuta.

### **Miglioramento delle prestazioni energetiche art. 14.3 lett. a)**

Il miglioramento delle prestazioni energetiche è previsto esclusivamente per migliorare i valori di Eplimite 2010 del D.lgs.192/05. Pertanto non conta quanto previsto dal progetto che ha già indicato uno specifico  $E_p$ . Deve essere proposto uno specifico Eplimite che verrà confrontato con quello limite del 2010 per l'attribuzione del punteggio come da bando. Per arrivare al calcolo dell'Eplimite deve essere predisposta la verifica in base alla L.10/91 e alle altre leggi e regolamenti indicando quali materiali si prevedono e i relativi valori di trasmittanza e quant'altro previsto dalle norme.

### **Miglioramento delle prestazioni acustiche art. 14.3 lett. b)**

Anche per il miglioramento delle prestazioni acustiche deve essere prodotta una valutazione specifica supportata dai relativi calcoli secondo le norme vigenti e con l'individuazione del tipo di materiali utilizzati.

Per eventuali informazioni tecniche sul progetto si possono contattare i professionisti incaricati per la redazione della progettazione esecutiva i cui riferimenti sono indicati al punto 15 del bando di gara .

Ulteriore documentazione rispetto a quella inserita nel Cd può essere richiesta all'ufficio e verrà inoltrata via email o per posta.

Per qualunque chiarimento ulteriore e quant'altro necessario ci si può rivolgere direttamente al ns. ufficio.

Capannori,13.11.08

Il R.U.P.  
Arch. A. Rinaldi